

# Zertifikat

## Hygiene – Konformitätsprüfung

### Geprüftes Baumuster

### Schalldämpferkulisserie TLHH-3

siehe Anlage 1

### Auftraggeber / Hersteller

Technov s.r.o.,  
951 37 Rumanová 383 Slowakei

### Prüfdatum /-ort

01.09.2020, Jägerstr. 19 / HH, 01099 Dresden

### Prüfingenieure

Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack,  
Jägerstr. 19 / HH, 01099 Dresden

### Prüfkriterien

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die  
hygienerelevanten Anforderungen\* der nachfolgenden  
Regelwerke geprüft:

### Allgemeine Raumluftechnik

### Krankenhausbereich

VDI 6022 Blatt 1:2018-01

DIN 1946-4:2018-09

VDI 3803 Blatt 1:2020-05

ÖNORM H 6020:2019-06

ÖNORM H 6021:2016-08

SWKI VA105-01:2015-08

SWKI VA104-01:2007-01

### Prüfergebnis

**Die Konformität des geprüften Baumusters mit  
den hygienerelevanten Anforderungen der  
oben genannten Regelwerke wird bestätigt.**

### Gültigkeitszeitraum

5 Jahre: 09.2020 – 09.2025

### Registriernummer

HKP 09/20-01




*J. Kornack*

Dipl.-Ing. (FH) J. Kornack

ausgestellt am 07.09.2020, Dresden

\* Anforderungen aus Regelwerken, auf die in den zu dieser Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) herangezogenen Regelwerken verwiesen wird, wurden nicht berücksichtigt. Die HKP beinhaltet keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen des in dem geprüften Baumuster eingesetzten Materialien. Dieses Zertifikat einschließlich seiner Anlagen darf nur in vollständiger Form vervielfältigt, verbreitet und/oder zugänglich gemacht werden.



## **Anlage 1: geprüftes Baumuster**

Zur Durchführung der Hygiene-Konformitätsprüfung wurde seitens des Auftraggebers ein Baumuster (Schalldämpferkulisse TLHH-3) zur Verfügung gestellt. Nachfolgend wird das Baumuster beschrieben (siehe auch Abbildung 1):

**Bezeichnung des Baumusters:**

Schalldämpferkulisse TLHH-3

**Bauart:**

Kammerresonanz

**Fertigungszustand:**

fertig zum Einbau in Zentralgeräte oder  
eckige Luftleitung

**Abmessungen (LxBxH):**

700 mm x 230 mm x 400 mm

**Werkstoff Rahmen:**

Stahlblech verzinkt und Pulverbeschichtet

**Kaschierung**

Glasseide




Abbildung 1: Ansicht Baumuster